

$$\begin{array}{r} 1954 - 1 \\ \hline \end{array}$$


凡 例		名 称		
マン ホ ー ル （ 人 孔 ）	●	標準 1号マンホール（内径90ｃｍ）		
	○	標準 2号マンホール（内径120ｃｍ）		
	①	標準 3号マンホール（内径150ｃｍ）		
	②	標準 4号マンホール（内径180ｃｍ）		
	[H]	標準 5号マンホール（内径210×120ｃｍ）		
	[H]	標準 6号マンホール（内径260×120ｃｍ）		
	[H]	標準 7号マンホール（内径300×120ｃｍ）		
	③	組立 0号マンホール（内径75ｃｍ）		
	①	組立 1号マンホール（内径90ｃｍ）		
	②	組立 2号マンホール（内径120ｃｍ）		
	③	組立 3号マンホール（内径150ｃｍ）		
	④	組立 4号マンホール（内径180ｃｍ）		
	[C]	組立 5号マンホール（内径210×120ｃｍ）		
	[C]	組立 6号マンホール（内径260×120ｃｍ）		
	[C]	組立 7号マンホール（内径300×120ｃｍ）		
	[T]	特殊 片持マンホール		
	[T]	特殊 片持マンホール（内径90×60ｃｍ）		
	[T]	特殊 斜方マンホール（内径120×120ｃｍ）		
	[T]	特殊 斜方マンホール（内径150×120ｃｍ）		
	[T]	特殊 斜方マンホール（内径180×120ｃｍ）		
	[T]	特殊 斜方マンホール（内径210×120ｃｍ）		
	[T]	特殊 斜方マンホール（内径240×120ｃｍ）		
	[T]	特殊 斜方マンホール（内径270×120ｃｍ）		
	変化点又は結合点	△	小径マンホール（内径30ｃｍ）	
		▽	特殊 特設マンホール	
		□	特殊 分岐マンホール	
T		特殊 円形排水人孔		
T		特殊 矩形排水人孔		
C		特殊 特殊マンホール（側使用）		
○		橋脚 橋脚排水マンホール（内径120×90ｃｍ）		
△		橋脚 橋脚排水マンホール（内径90×60ｃｍ）		
△		伏線マンホール（上流）		
△		伏線マンホール（中流）		
△		伏線マンホール（下流）		
△		伏線分岐マンホール（上流）		
△		伏線分岐マンホール（下流）		
△		伏線延長継付マンホール（上流）		
☆	変質点			
▽	取入れ、吐口、敷外管接入部等			
△	処理場、ポンプ所への流入部または流出部			
△	私道側入土部又は道路管理者区分点			
X	空留付			
X	割注			
D	止水栓			
□	点検口（溝口含む）			
□	下方方向調整器			
注）マンホール、変化点及び接合点の色は欄末にてある。				
管	—	金網管		
	—	汚水幹線		
	—	雨水幹線		
	—	雨水枝線（L,U渠）		
	—	雨水主管（市町村）		
	—	合流幹線		
	—	合流幹線（市町村）		
	—	汚水幹線		
	—	汚水幹線（市町村）		
	—	雨水幹線		
	—	雨水幹線（市町村）		
	—	連続涵道		
	—	雨水涵管（貯槽）		
	—	処理場又はポンプ所からの放散管		
渠	—	汚水伝送管		
	—	雨水伝送管		
	—	雨水伝送管		
	—	雨水伝送管		
	—	雨水伝送管		
	—	雨水伝送管		
	—	再生水（中水道）		
	—	ファイバークーブル連絡管		
	—	不明、その他		
	—	仮設入内管		
	—	排水溝（枝線）		
	—	排水溝（枝線）		
	—	排水溝（枝線）		
	—	排水溝（枝線）		
樹 及 び 取 付 管	□	矩形落水側		
	■	矩形落水側		
	□	円形落水側		
	■	円形落水側		
	●	取付管（色は樹と同色である）		
	管 渠 断 面	●	円形	
		●	方形	
		●	幾何い	
		●	梨形（円形）	
		L	梨形（U型渠）	
		U	直線（U型渠）	
		K	共同溝	
		K	新設	
		☆	その他	
●		台形		
●		円形断面（矩形）		
●		円形断面（円形）		
●		矩形断面（矩形）		
●		矩形断面（円形）		
行 政 境	—	都府県		
	—	市区町村		
	—	町界・丁目界		
	—	処理区域		
	—	処理区域		
	—	処理区域		
そ の 他	—	処理区域		
	—	排水溝		
	—	新設分岐（色は管渠、人孔と同色である）		
	—	新設分岐（色は管渠、人孔と同じ）		
—	特定管理線			