

清瀬市公共下水道台帳図

$$\begin{array}{r} 2250 - 4 \\ \hline \end{array}$$

凡例	名 称
●	標準 1号マンホール (内径90cm)
●	標準 2号マンホール (内径120cm)
●	標準 3号マンホール (内径150cm)
●	標準 4号マンホール (内径180cm)
①	標準 5号マンホール (内径210×120cm)
②	標準 6号マンホール (内径260×120cm)
③	標準 7号マンホール (内径300×120cm)
④	標準 8号マンホール (内径375cm)
①	組立 1号マンホール (内径90cm)
②	組立 2号マンホール (内径120cm)
③	組立 3号マンホール (内径150cm)
④	組立 4号マンホール (内径180cm)
⑤	組立 組立マンホール (内径90×60cm)
⑥	組立 方形マンホール
⑦	特殊 特1号マンホール (内径90×60cm)
⑧	特殊 分岐マンホール
⑨	特殊 円筒マンホール (上流)
⑩	特殊 特2号マンホール (内径150×120cm)
⑪	特殊 特3号マンホール (内径180×120cm)
⑫	特殊 特4号マンホール (内径180×120cm)
⑬	特殊 小径マンホール (内径30cm)
⑭	特殊 特殊マンホール
⑮	特殊 分岐マンホール
⑯	特殊 円筒マンホール (上流)
⑰	特殊 特殊人孔
⑱	特殊 特殊マンホール (横置)
⑲	溝門 溝門マンホール (内径120×90cm)
⑳	溝門 溝門マンホール (内径90×60cm)
㉑	伏樋マンホール (上流)
㉒	伏樋マンホール (中流)
㉓	伏樋マンホール (下流)
㉔	伏樋分岐マンホール (上流)
㉕	伏樋分岐マンホール (中流)
㉖	伏樋分岐マンホール (下流)
㉗	伏樋防漏継付マンホール (上流)
㉘	伏樋防漏継付マンホール (中流)
㉙	伏樋防漏継付マンホール (下流)
☆	遮り人孔、柱口、廊外取入部等
△	遮り蓋、ポンプ所への流入人孔または流出部
▽	私道側雨水上流部又は道路側雨水区分出口
◇	空弁蓋
×	雨水管 変径
○	点検口 (溝挿口含む)
→	下流方向の通流路

注) マンホール、変化点又は結合点の色は
管質により決定する。

→	合流排水線
→	雨水排水線
→	雨水排水線
→	雨水排水線 (しり受)
→	雨水排水管 (枝線)
→	合流排水線
→	合流排水線 (市町村)
→	汚水幹線 (市町村)
→	雨水幹線
→	雨水排水線 (市町村)
→	清流排水
→	合流排水 (幹線)
→	合流排水又は管溝からの放流渠
→	汚水圧送排水線
→	雨水圧送排水線
→	合流圧送排水線 (市町村)
→	雨水圧送排水線 (市町村)
→	再生水管 (中水道)
→	光ファイバーケーブル連絡線
→	不明、その他
→	廊外管
→	汚泥管 (枝線)
→	雨水管 (枝線)
→	汚泥管 (幹線)
→	雨水管 (幹線)

樹及及び取付管

□	矩形汚水側
■	矩形雨水側
□	円形汚水側
●	円形雨水側
取付管 (色は樹色と同一色である)	

管渠断面

○	円形
■	矩形
●	溝へい
●	斜形 (円形)
○	しり受 (しり受)
○	管継ぎ (矩形)
○	継手
○	管間
○	管間
☆	その他
○	台形
○	円形複数 (矩形)
○	円形複数 (円形)
○	矩形複数 (矩形)
○	矩形複数 (円形)
○	共同溝 (矩形)
○	共同溝 (円形)
○	継二倍管
○	インター接続

行政境

---	都県境
---	市区境
---	町界・丁目界
---	処理区域界
---	処理区名
---	処理界
---	処理界
---	指定区域

その他

○	管継ぎ (色は管渠、人孔と同一色である)
○	管継ぎ (色は管渠、人孔と同一色である)
○	指定管渠

図面出力年月日 令和7年3月

縮尺 1 / 500

2 2 5 0 - 4

