

電気設備 (市庁舎)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考	
電灯・コンセント設備	分電盤	白川電機製作所		28 面		
	照明器具	パナソニック		1 式		
	誘導灯信号装置			1 台		
動力設備	制御盤	白川電機製作所		13 面		
雷保護設備		エースライオン		1 式		
受変電設備	配電盤	白川電機製作所	高圧受電盤	1 面		
			高圧饋電盤	2 面		
			高圧コンデンサ盤	2 面		
			一般電灯盤	3 面		
			一般動力盤	1 面		
			非常・保安動力盤	1 面		
			非常電灯盤	1 面		
	変圧器	日立産機システム	1Φ3W 150KVA	3 台		
			3Φ3W 300KVA	1 台		
			3Φ3W 500KVA	1 台		
			スコット 200KVA	1 台		
	進相コンデンサ 直列リアクトル	指月電機製作所	160kvar	3 台		
			9.57kvar L=6%	2 台		
			6.38kvar L=6%	1 台		
蓄電池設備	直流電源装置	日立化成	200Ah	1 台		
発電設備	非常用発電機	東京電機	500KVA	1 台		
	地下燃料タンク	工技研究所	8000L 軽油	1 基		
	燃料小出槽		950L 軽油	1 基		
	太陽光発電設備	京セラ	10KW	1 式		
	自立型黄色回転灯	日信防災		2 台		
出庫警報設備	交換機	日立情報通信 エンジニアリング		1 台		
構内交換設備	主配線盤			1 面		
	端子盤	白川電機製作所		23 面		
テレビ共同受信設備	地デジアンテナ	DXアンテナ		1 台		
	BS/CS 110°			1 台		
	FMアンテナ			1 台		
入退庁表示設備	入退庁表示器	ジャトー	32型職員表示	6 台		
			32型議員表示	1 台		
			21.5型職員表示	14 台		
			21.5型議員表示	6 台		
			22型議員表示 (タッチパネル仕様)	1 台		
			1窓卓上型操作器	45 台		
			制御用パソコン	28 台		
			無停電電源装置	1 台		
			24Pスイッチングハブ	6 台		
			サーバー	1 台		
	操作部 制御部					
インターホン設備	インターホン	アイホン	親機	2 台		
			増設親機	1 台		
	EPS機械室内インターホン		カメラ付き子機	4 台		
			10局用親機	1 台		
			5局用親機	1 台		
			子機	13 台		
			15回線	1 台		
			確認表示灯付き	12 個		
トイレ呼出設備	呼出表示器		5回線	1 台		
	呼出副表示器		5回線	1 台		
			確認表示灯 引きひも付き	8 個		
	呼出ボタン					
誘導支援設備	音声案内装置	エクシオテック		3 台		
放送設備	非常業務兼用ラック型アンプ	TOA	出力360W	1 式		
	壁掛型非常業務用リモコン			1 台		
	リモートマイク			3 台		
	屋外用アンプ		出力60W	1 台		
電気時計設備	親時計	シチズンTIC	4回線出力	1 台		
	子時計			75 台		
自動火災報知設備	受信盤	ニッタン	GR型 510回線	1 台		
	中継器盤			4 台		
	感知器			1 式		

空調設備 (市庁舎)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
空調設備	直膨エアハンドリングユニット (空調機)	三菱重工冷熱	TUC-100 FLX-H	1 台	AHU-4-1 (4F 議場・委員会室・ オペレーター室系統)
	直膨エアハンドリングユニット (室外機)			4 台	
	ヒートポンプ式全熱交換器組込 外気処理機	昭和鉄工	CZR-12000G	1 台	OHU-N-1 (1F～4F 北系統)
	ヒートポンプ式全熱交換器組込 外気処理機		CZR-12000G	1 台	OHU-N-1 (1F～4F 南系統)
	ビル用マルチエアコン室外機 (6HP) miniマルチ	パナソニック 産機システムズ	CU-P160UL4	1 台	EHP-1-1 (RF 屋上)
	ビル用マルチエアコン 2方向天井カセット形		CS-P45L3U	1 台	(1F 守衛)
	ビル用マルチエアコン 高天井用1方向カセット形		CS-P45D3U	1 台	(1F 宿直)
	オフィス・店舗用エアコン室外機 (10HP)		CU-P280H6	2 台	EHP-1-2 (RF 屋上)
	オフィス・店舗用エアコン 4方向天井カセット形		CS-P140U6	4 台	(1F 店舗)
	オフィス・店舗用エアコン 10・店舗用10)室外機(2HP)		CU-P50H6	1 台	EHP-1-3 (RF 屋上)
	オフィス・店舗用エアコン 2方向天井カセット形		CS-P50L6A (加湿器付き)	1 台	(1F 店舗事務室)
	オフィス・店舗用エアコン室外機 (3HP) 高効率		CU-P80G6	1 台	EHP-2-1 (RF 屋上)
	オフィス・店舗用エアコン 4方向天井カセット形		CS-P40U6	2 台	(2F 教育長室)
	オフィス・店舗用エアコン室外機 (6HP)		CU-P160H6	1 台	EHP-2-2 (RF 屋上)
	オフィス・店舗用エアコン 4方向天井カセット形		CS-P80U6H	2 台	(2F 印刷室)
	ビル用マルチエアコン室外機 (14HP)		CU-P400UX4A	1 台	EHP-3-1 (RF 屋上)
	ビル用マルチエアコン 天井埋込形		CS-P112E3U	1 台	EHP-3-1-1 (3F 市長室)
	ビル用マルチエアコン 天井埋込形		CS-P71E3U	1 台	EHP-3-1-2 (3F 市長応接室)
	ビル用マルチエアコン 天井埋込形		CS-P71E3U	1 台	EHP-3-1-3 (3F 副市長室)
	ビル用マルチエアコン 4方向天井カセット形		CS-P71U4U	1 台	EHP-3-1-4 (3F 会議室3-2)
	ビル用マルチエアコン室外機 (10HP)		CU-P280UX4A	1 台	EHP-3-2 (RF 屋上)
	ビル用マルチエアコン 4方向天井カセット形		CS-P36U4U	4 台	EHP-3-2-1 (3F 庁議室)
	直膨コイル付全熱交換器		CS-P50X3U	2 台	HEDX-3-2 (3F 庁議室)
	オフィス・店舗用エアコン室外機 (5HP) 冷暖専用		CU-P140C6	1 台	EHP-3-3 (RF 屋上)
	オフィス・店舗用エアコン 天井吊形		CS-P140T6A	1 台	(3F 無線室)
	オフィス・店舗用エアコン 室外機(1.5HP)		CU-P40H6	1 台	EHP-3-4 (RF 屋上)
	オフィス・店舗用エアコン 4方向天井カセット形		CS-P40U6	1 台	(3F 電話交換室)
	オフィス・店舗用エアコン 室外機(1.5HP)		CU-P40H6	1 台	EHP-3-5 (RF 屋上)
	オフィス・店舗用エアコン 4方向天井カセット形		CS-P40U6	1 台	(3F 電話交換控室)
	ビル用マルチエアコン室外機 (14HP)		CU-P400UX4A	2 台	EHP-4-1 (RF 屋上)
	ビル用マルチエアコン 天井吊形		CS-P160T3U	4 台	EHP-4-1-1 (4F 電気室)
	ビル用マルチエアコン室外機 (30HP)		PA-P850UX4A	2 台	EHP-4-2 (RF 屋上)
	ビル用マルチエアコン 床置ダクト形 公共建築仕様		CS-P850ASD4K	2 台	EHP-4-2-1 (4F サーバー室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 室外機(20HP)	パナソニック 産機システムズ	U-GH560U1D	1 台	GHP-B1 (RF 屋上)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G28UT1	1 台	GHP-B1-1 (B1F 運転手室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G28UT1	1 台	GHP-B1-2 (B1F 清掃員作業室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	1 台	GHP-B1-3 (B1F 諸室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G28UT1	1 台	GHP-B1-4 (B1F 設備管理員室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	2 台	GHP-B1-5 (B1F 総務課営繕係)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	3 台	GHP-B1-6 (B1F 職員厚生室)
	直膨コイル付全熱交換器		S-G100GS1	2 台	HDEX-B1-1 (B1F 職員厚生室)

空調設備 (市庁舎)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
空調設備	ガスヒートポンプマルチエアコン 室外機 (30HP)	パナソニック 産機システムズ	U-GH850U1D	1 台	GHP-1-N (RF屋上)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G45UT1	1 台	GHP-1-N-1 (1F 会計課)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-1-N-2 (1F 金融機関)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-1-N-3 (1F マイナバーカード交付受付室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-1-N-4 (1F 会計課応接室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 天井埋込形		S-G90ES1	6 台	GHP-1-N-5 (1F 執務室1 待合1)
	直膨コイル付全熱交換器		S-G75GS1	1 台	HDEX-1-1 (1F 会計課)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 室外機 (30HP)		U-GH850U1D	1 台	GHP-1-S (RF屋上)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	4 台	GHP-1-S-1 (1F 会議室1-1)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-1-S-2 (1F 相談1-1)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-1-S-3 (1F 相談1-2)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-1-S-4 (1F 相談1-3)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-1-S-5 (1F 相談1-4)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 天井埋込形		S-G90ES1	6 台	GHP-1-S-6 (1F 執務室1 待合1)
	直膨コイル付全熱交換器		S-G50GS1	2 台	HEDX-1-2 (1F 会議室1-1)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 室外機 (25HP)		U-GH710U1D	1 台	GHP-1-W (RF屋上)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 天井埋込形		S-G140ES1	2 台	GHP-1-W-1 (1F 市民交流スペース)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 天井埋込形		S-G90ES1	3 台	GHP-1-W-2 (1F 飲食スペース・フロムナード)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 室外機 (30HP)		U-GH850U1D	1 台	GHP-2-N (RF屋上)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 天井埋込形		S-G140ES1	4 台	GHP-2-N-1 (2F 執務室2待合2・キッズスペース)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	1 台	GHP-2-N-2 (2F 会議室2-1)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	1 台	GHP-2-N-3 (2F 会議室2-2)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	1 台	GHP-2-N-4 (2F 会議室2-3)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 天井埋込形		S-G71ES1	1 台	GHP-2-N-5 (2F 行政資料コーナー)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G28UT1	1 台	GHP-2-N-6 (2F バスター室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G45UT1	2 台	GHP-2-N-7 (2F 文書法制課)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G28UT1	1 台	GHP-2-N-8 (2F 文書交換室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-2-N-9 (2F 相談2-1)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-2-N-10 (2F 相談2-2)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-2-N-11 (2F 授乳室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-2-N-12 (2F 保育室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 室外機 (30HP)		U-GH850U1D	1 台	GHP-2-S (RF屋上)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G45UT1	2 台	GHP-2-S-1 (2F 選挙管理委員会事務局)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-2-S-2 (2F 相談2-3)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-2-S-3 (2F 相談2-4)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 天井埋込形		S-G140ES1	3 台	GHP-2-S-4 (2F 執務室2待合2)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	3 台	GHP-2-S-5 (2F 市民協働ルーム会議室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 天井埋込形		S-G90ES1	1 台	GHP-2-S-6 (2F 市民協働サロン兼ギャラリー)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	1 台	GHP-2-S-7 (2F 会議室2-4)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	1 台	GHP-2-S-8 (2F 会議室2-5)
	直膨コイル付全熱交換器		S-G50GS1	2 台	HEDX-2-1 (2F 市民協働ルーム会議室)

空調設備 (市庁舎)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
空調設備	ガスヒートポンプマルチエアコン 室外機 (30HP)	パナソニック 産機システムズ	U-GH850U1D	1 台	GHP-3-N (RF屋上)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G45LS1	1 台	GHP-3-N-1 (3F 秘書係)
	ガスヒートポンプマルチエアコン ビルトインオールダクト形		S-G45FES2	1 台	GHP-3-N-2 (3F 市長待合)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G28UT1	3 台	GHP-3-N-3 (3F 会見室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 天井埋込形		S-G140ES1	4 台	GHP-3-N-4 (3F 執務室3待合3)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	2 台	GHP-3-N-5 (3F 会議室3-1)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-3-N-6 (3F 相談3-1)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-3-N-7 (3F 相談3-2)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	1 台	GHP-3-N-8 (3F 打合せコーナー3-1)
	直膨コイル付全熱交換器		S-G50GS1	2 台	HEDX-3-1 (3F 会見室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 室外機 (25HP)		U-GH710U1D	1 台	GHP-3-S (RF屋上)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	4 台	GHP-3-S-1 (3F 総務課)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-3-S-2 (3F 相談3-3)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G45UT1	1 台	GHP-3-S-3 (3F 市史編さん室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 天井埋込形		S-G140ES1	3 台	GHP-3-S-4 (3F 執務室3廊下3)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	1 台	GHP-3-S-5 (3F 打合コーナー3-2)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 室外機 (8HP)		U-GH224U1D	1 台	GHP-4-N (RF屋上)
	ガスヒートポンプマルチエアコン ビルトインオールダクト形		S-G45FES2	1 台	GHP-4-N-1 (4F 議場ロビー)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 天井埋込形		S-G71ES1	1 台	GHP-4-N-2 (4F 展望ロビー)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-4-N-3 (4F 面談室4-1)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G28LS1	1 台	GHP-4-N-4 (4F 面談室4-2)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-4-N-5 (4F 親子傍聴室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 壁掛形		S-G28KT1	1 台	GHP-4-N-6 (4F オペレーター室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 室外機 (30HP)		U-GH850U1D	1 台	GHP-4-S (RF屋上)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G28UT1	2 台	GHP-4-S-1 (4F 監査委員事務局)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G28UT1	2 台	GHP-4-S-2 (4F 監査委員室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-4-S-3 (4F 講師控室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	1 台	GHP-4-S-4 (4F 職員課相談室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G22LS1	2 台	GHP-4-S-5 (4F 職員休養室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G28UT1	4 台	GHP-4-S-6 (4F 情報政策課)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G45UT1	2 台	GHP-4-S-7 (4F 研修室1)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G56UT1	2 台	GHP-4-S-8 (4F 研修室2)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G56UT1	2 台	GHP-4-S-9 (4F 研修室3)
	直膨コイル付全熱交換器		S-G50GS1	6 台	HEDX-4-1 (4F 研修室1・2・3)
	直膨コイル付全熱交換器		S-G75GS1	1 台	HDEX-4-2 (4F 情報政策課)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 室外機 (25HP)		U-GH710U1D	1 台	GHP-4-W (RF屋上)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G28UT1	2 台	GHP-4-W-1 (4F 議員控室4-1)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G28UT1	2 台	GHP-4-W-2 (4F 議員控室4-2)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G28UT1	2 台	GHP-4-W-3 (4F 議員控室4-3)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G28UT1	2 台	GHP-4-W-4 (4F 議員控室4-4)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G56UT1	2 台	GHP-4-W-5 (4F 議員控室4-5)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	2 台	GHP-4-W-6 (4F 議会応接室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	2 台	GHP-4-W-7 (4F 正副議長室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G28UT1	4 台	GHP-4-W-8 (4F 議会事務局)
パネルヒーター	遠赤外線ヒーター	インターセントラル	加熱能力1.0kw キャスト付	1 台	PH-1 (1F 総合案内)

空調設備 (市庁舎)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
換気設備	全熱交換器 天井埋込型	パナソニック	給排気量 475m ³ /h 機外静圧 250Pa	2 台	HEX-B1-1 (B1F 男子更衣室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 500m ³ /h 機外静圧 250Pa	2 台	HEX-B1-2 (B1F 女子更衣室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 200m ³ /h 機外静圧 250Pa	1 台	HEX-B1-3 (B1F 清掃員作業室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 150m ³ /h 機外静圧 250Pa	1 台	HEX-B1-4 (B1F 運転手室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 150m ³ /h 機外静圧 250Pa	1 台	HEX-B1-5 (B1F 諸室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 200m ³ /h 機外静圧 250Pa	1 台	HEX-B1-6 (B1F 設備管理員室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 400m ³ /h 機外静圧 250Pa	1 台	HEX-B1-7 (B1F 総務課営繕係)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 100m ³ /h 機外静圧 50Pa	1 台	HEX-1-1 (1F 守衛・宿直室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 500m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-1-2 (1F 店舗)
	全熱交換器 天井カセット型		給排気量 100m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-1-3 (1F 店舗事務室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 400m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-2-1 (2F 文書法制課)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 150m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-2-2 (2F 教育長室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 300m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-2-3 (2F 選挙管理委員会事務局)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 400m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-2-4 (2F 行政資料コーナー)
	全熱交換器 天井カセット型		給排気量 100m ³ /h 機外静圧 50Pa	1 台	HEX-2-5 (2F 文書交換室)
	全熱交換器 天井カセット型		給排気量 100m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-2-6 (2F 保育室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 250m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-3-1 (3F 市長待合)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 150m ³ /h 機外静圧 50Pa	1 台	HEX-3-2 (3F 秘書係)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 300m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-3-3 (3F 副市長室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 300m ³ /h 機外静圧 150Pa	1 台	HEX-3-4 (3F 市長応接室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 400m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-3-5 (3F 市長室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 800m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-3-6 (3F 総務課)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 100m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-3-7 (3F 電話交換控室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 200m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-3-8 (3F 市史編さん室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 550m ³ /h 機外静圧 150Pa	1 台	HEX-3-9 (3F 会議室3-2)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 700m ³ /h 機外静圧 150Pa	1 台	HEX-3-10 (3F 会議室3-1)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 250m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-4-1 (4F 議会事務局)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 300m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-4-2 (4F 正副議長室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 400m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-4-3 (4F 議会応接室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 150m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-4-4 (4F 議員控室4-1)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 150m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-4-5 (4F 議員控室4-2)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 150m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-4-6 (4F 議員控室4-3)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 150m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-4-7 (4F 議員控室4-4)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 400m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-4-8 (4F 議員控室4-5)
	全熱交換器 天井カセット型		給排気量 100m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-4-9 (4F 講師控室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 100m ³ /h 機外静圧 50Pa	1 台	HEX-4-10 (4F 監査委員事務局)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 250m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-4-11 (4F 監査委員室)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 800m ³ /h 機外静圧 50Pa	1 台	HEX-4-12 (4F サーバー室)
	全熱交換器 天井カセット型		給排気量 100m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-4-13 (4F 親子傍聴室)
	全熱交換器 天井カセット型		給排気量 200m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-4-14 (4F 面談室4-1)
	全熱交換器 天井埋込型		給排気量 250m ³ /h 機外静圧 100Pa	1 台	HEX-4-15 (4F 面談室4-2)
	送風機 消音型ボックス付	パナソニック	250Φ x 1600m ³ /h x 350Pa	1 台	FS-B1-1 (B1F 文書庫)
	送風機 消音型ボックス付		250Φ x 400m ³ /h x 350Pa	1 台	FS-B1-2 (B1F ゴミ置場)
	送風機 消音型ボックス付		250Φ x 350m ³ /h x 350Pa	1 台	FS-B1-3 (B1F 乾燥室)

空調設備 (市庁舎)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
換気設備	送風機 消音型ボックス付	パナソニック	220Φ x 100m/h x 150Pa	1 台	FS-B1-4 (B1F 公用車駐車場)
	送風機 消音型ボックス付		220Φ x 150m/h x 200Pa	1 台	FS1-1 (1F 金庫)
	送風機 消音型ボックス付		220Φ x 500m/h x 150Pa	4 台	FS1-2 (1F W/MWC1-1.1-2)
	送風機 消音型ボックス付		220Φ x 500m/h x 150Pa	4 台	FS-2-1 (2F W/MWC2-1.2-2)
	送風機 消音型ボックス付		220Φ x 500m/h x 150Pa	4 台	FS-3-1 (3F W/MWC3-1.3-2)
	送風機 消音型ボックス付		280Φ x 2150m/h x 250Pa	1 台	FS-4-1 (4F 電気室)
	送風機 消音型ボックス付		220Φ x 500m/h x 150Pa	4 台	FS-4-2 (4F W/MWC4-1.4-2)
	排風機 消音型ボックス付		250Φ x 1600m/h x 100Pa	1 台	FE-B1-1 (B1F 文書庫)
	排風機 消音型ボックス付		200Φ x 400m/h x 100Pa	1 台	FE-B1-2 (B1F ゴミ置場)
	排風機 消音型ボックス付		200Φ x 350m/h x 100Pa	1 台	FE-B1-3 (B1F 乾燥室)
	排風機 消音型ボックス付		250Φ x 900m/h x 100Pa	1 台	FE-B1-4 (B1F 備蓄倉庫)
	排風機 消音型ボックス付		250Φ x 1500m/h x 100Pa	1 台	FE-B1-5 (B1F 機械室B1-2)
	排風機 消音型ボックス付		220Φ x 550m/h x 100Pa	1 台	FE-B1-6 (B1F 機械室B1-1)
	排風機 床置型片吸込送風機	テラル	#5 1/2 x 3200m/h x 350Pa	1 台	FE-B1-7 (B1F 機械室B1-1)
	排風機 消音型ボックス付	パナソニック	200Φ x 400m/h x 100Pa	1 台	FE-B1-8 (B1F 倉庫B1)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 350m/h x 100Pa	1 台	FE-B1-9 (B1F MWCB1-1)
	排風機 消音型ボックス付		200Φ x 450m/h x 100Pa	1 台	FE-B1-10 (B1F WWCB1-1)
	排風機 消音型ボックス付 (耐湿型)		200Φ x 150m/h x 100Pa	1 台	FE-B1-11 (B1F 男子シャワー室)
	排風機 消音型ボックス付 (耐湿型)		200Φ x 150m/h x 100Pa	1 台	FE-B1-12 (B1F 女子シャワー室)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 100m/h x 100Pa	1 台	FE-B1-13 (B1F 階段下倉庫1)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 100m/h x 100Pa	1 台	FE-B1-14 (B1F 階段下倉庫2)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 150m/h x 100Pa	1 台	FE-1-1 (1F 金庫)
	排風機 消音型ボックス付		220Φ x 950m/h x 100Pa	1 台	FE-1-2 (1F WWC1-1.1-2)
	排風機 消音型ボックス付		250Φ x 1050m/h x 100Pa	1 台	FE-1-3 (1F MWC1-1.1-2)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 450m/h x 100Pa	1 台	FE-1-4 (1F 倉庫1-3)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 100m/h x 100Pa	1 台	FE-1-5 (1F 倉庫1-2)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 350m/h x 100Pa	1 台	FE-1-6 (1F 倉庫1-1)
	排風機 消音型ボックス付		150Φ x 200m/h x 100Pa	1 台	FE-1-7 (1F 守衛・宿直)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 300m/h x 100Pa	1 台	FE-2-1 (2F 倉庫2-2)
	排風機 消音型ボックス付		220Φ x 850m/h x 100Pa	1 台	FE-2-2 (2F WWC2-1.2-2)
	排風機 消音型ボックス付		220Φ x 1000m/h x 100Pa	1 台	FE-2-3 (2F MWC2-1.2-2)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 300m/h x 100Pa	1 台	FE-2-4 (2F 倉庫2-1)
	排風機 消音型ボックス付		200Φ x 600m/h x 100Pa	1 台	FE-2-5 (2F 印刷室)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 250m/h x 100Pa	1 台	FE-2-6 (2F バスター室)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 200m/h x 100Pa	1 台	FE-2-7 (2F 印刷倉庫)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 400m/h x 100Pa	1 台	FE-2-8 (2F 倉庫2-3)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 250m/h x 100Pa	1 台	FE-2-9 (2F 倉庫2-4)
	排風機 消音型ボックス付		220Φ x 850m/h x 100Pa	1 台	FE-3-1 (3F 図面庫)
	排風機 消音型ボックス付		220Φ x 850m/h x 100Pa	1 台	FE-3-2 (3F WWC3-1.3-2)
	排風機 消音型ボックス付		220Φ x 1000m/h x 100Pa	1 台	FE-3-3 (3F MWC3-1.3-2)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 400m/h x 100Pa	1 台	FE-3-4 (3F 倉庫3-1)
	排風機 消音型ボックス付		200Φ x 100m/h x 100Pa	1 台	FE-3-5 (3F 倉庫3-3)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 400m/h x 100Pa	1 台	FE-3-6 (3F 倉庫3-2)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 100m/h x 100Pa	1 台	FE-3-7 (3F 無線室)

空調設備 (市庁舎)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
換気設備	排風機 天吊型片吸込送風機（耐熱仕様）	テラル	#1 1/2 x 2150ml/h x 200Pa	1 台	FE-4-1 (4F 電気室)
	排風機 消音型ボックス付	パナソニック	220Φ x 850ml/h x 100Pa	1 台	FE-4-2 (4F WWC4-1,4-2)
	排風機 消音型ボックス付		220Φ x 1000ml/h x 100Pa	1 台	FE-4-3 (4F MWC4-1,4-2)
	排風機 消音型ボックス付		180Φ x 250ml/h x 100Pa	1 台	FE-4-4 (4F 機械室4-1)
	排風機 消音型ボックス付		200Φ x 200ml/h x 100Pa	1 台	FE-4-5 (4F 倉庫4-2)
	排風機 消音型ボックス付		200Φ x 250ml/h x 50Pa	1 台	FE-4-6 (4F 倉庫4-3)
	排風機 床置型片吸込送風機（屋外仕様）	テラル	#2 x 5000ml/h x 200Pa	1 台	FE-4-7 (RF 屋上)
	排風機 天井扇（低騒音型）	パナソニック	150Φ x 300ml/h x 100Pa	1 台	CF-1-1 (1F だれでもWC)
			150Φ x 200ml/h x 100Pa	1 台	CF-1-2 (1F 給湯/ゴミ)
			100Φ x 100ml/h x 50Pa	1 台	CF-1-3 (1F 倉庫1-5)
			150Φ x 100ml/h x 100Pa	1 台	CF-1-4 (1F 倉庫1-4)
			150Φ x 250ml/h x 100Pa	1 台	CF-2-1 (2F だれでもWC)
			150Φ x 200ml/h x 100Pa	1 台	CF-2-2 (2F 給湯/ゴミ)
			150Φ x 250ml/h x 100Pa	1 台	CF-3-1
			150Φ x 200ml/h x 100Pa	1 台	CF-3-2 (3F 給湯3)
			150Φ x 200ml/h x 100Pa	1 台	CF-3-3 (3F 給湯/ゴミ)
			150Φ x 250ml/h x 100Pa	1 台	CF-4-1 (4F だれでもWC)
			100Φ x 200ml/h x 100Pa	1 台	CF-4-2 (4F 給湯)
			150Φ x 200ml/h x 100Pa	1 台	CF-4-3 (4F 給湯/ゴミ)
			100Φ x 100ml/h x 50Pa	1 台	CF-4-4 (4F 倉庫4-4)
			100Φ x 150ml/h x 50Pa	1 台	CF-4-5 (4F 倉庫4-5)
	ブースターファン 消音型ボックス付き排風機	パナソニック	250Φ x 1800ml/h x 100Pa	1 台	BSF-B1-1 (B1F 職員厚生室)
			250Φ x 1800ml/h x 100Pa	1 台	BSF-B1-2 (B1F 職員厚生室)
			200Φ x 600ml/h x 150Pa	1 台	BSF-1-1 (1F 倉庫1-1)
	気化式加湿器 天井カセット型	ウェットマスター	加湿能力 1.6kg/h 送風量 570ml/h	39 台	HU-1
	搬送ファン	ニッシントーア・岩尾	送風量 1,970ml/h	8 台	DF-1 (B1F 公用車駐車場)
自動制御設備	集中管理装置	アズビル		1 式	

別添2 設備機器一覧表

給排水衛生設備 (市庁舎)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
衛生設備	受水槽（上水系統）	森松工業	有効容量8.0m ³	1 台	TW-1
	加圧給水ポンプ一体型受水槽（加温給水系統）	テラル	有効容量0.5m ³	1 台	TW-2
	受水槽（雑用水系統）		有効容量26.0m ³ 地下ピット		TW-3
	消火水槽		有効容量22.0m ³ 地下ピット		TW-4
	給水ポンプユニット（上水系統）	テラル		1 台	PU-1
	給水ポンプユニット（雑用水系統）			1 台	PU-2
	排水ポンプ（汚水槽系統）			1 台	PD-1
	排水ポンプ（雑排水槽系統）			2 台	PD-2
	排水ポンプ（湧水槽系統）			3 台	PD-3
	排水ポンプ（雨水流抑制槽系統）			1 台	PD-4
	雨水移送ポンプ（雨水流抑制槽系統）			1 台	PD-5
	冷水器	OSGウォーターテック	30L/h	1 台	WC-1
	電気温水器（飲用）	TOTO	貯湯量 30L	8 台	WHE-1
	電気温水器		貯湯量 6L	13 台	WHE-2
			貯湯量 12L	10 台	WHE-3
			貯湯量 25L	8 台	WHE-4
	ガス給湯器	ノーリツ	50号 x 1	1 台	WHG-1
さく井設備	井戸ポンプ	テラル		1 台	PU-3
ろ過設備	雨水ろ過装置	テラル		1 台	WF-1
	井水ろ過装置			1 台	WF-2
	薬注装置（雨水）			1 台	CF-1
	薬注装置（井水）			1 台	CF-2
消火設備	屋内消火栓ポンプ	テラル		1 台	XP-1
	消火用補助高架水槽	森松工業		1 台	TF-1
	屋内消火栓	立売堀製作所	易操作性 1 号消火栓	17 台	
	連結散水設備	ニッタン		1 式	
	泡消火ポンプ			1 台	FP-1
	泡原液圧送タンク			1 台	FT-1
	不活性ガス消火設備			1 台	電気室内

別添2 設備機器一覧表

昇降機設備 (市庁舎)

設備項目	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
エレベーター	フジテック	15人/1000kg,60m/min	1 台	乗用/車いす用
		24人/1600kg,60m/min	1 台	乗用/車いす用

建築設備 (市庁舎)

設備項目	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
自動ドア	寺岡オートドア	両引分け自動ドア	6 台	
		2連片引き自動ドア	1 台	
エコドア	miimo	片引戸	1 台	
電動シャッター	鈴木シャッター		2 枚	公用車駐車場
電動軽量シャッター			1 枚	
電動防火防煙シャッター			9 枚	
電動防火防煙 スクリーンシャッター			1 枚	
排煙換気窓	豊和		32 枚	制御盤あり
可動防煙垂壁	三和シャッター		18 枚	
可動防煙スクリーン			6 枚	
ブラインド		電動よこ型	2 台	2F吹抜
消火器			49 本	

別添2 設備機器一覧表

電気設備 (しあわせ未来センター)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
電灯・コンセント設備	分電盤	内山電機工業		10	面
	照明器具			1	式
動力設備	制御盤	内山電機工業		4	面
受変電設備	配電盤		高圧受電盤	1	面
			一般電灯盤	2	面
			一般動力盤・低圧コンデンサ盤	1	面
	変圧器		1Φ3W 100KVA	2	台
			3Φ3W 150KVA	1	台
	低圧コンデンサ		25KVA	1	台
発電設備	太陽光発電設備		パワーコンディショナー容量 10KW	1	式
構内交換設備	端子盤			7	面
テレビ共同受信設備	UHFアンテナ			1	台
トイレ呼出設備	呼出ベル		押しボタン及びブザー	2	台
放送設備	アンプ	National	出力16.0W	1	式
電気時計設備	子時計	シチズンTIC		27	台
自動火災報知設備	受信盤	ホーチキ	P型1級 15	1	台
	感知器			1	式

給排水衛生設備 (しあわせ未来センター)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
衛生設備	受水槽(上水系統)	積水アクアシステム	FRP製組立パネルタンク単板型 2.0m x 1.5m x H:2.0m	1	基
	自動給水装置ポンプユニット	荏原製作所	40BNBME2.2N 65GN-50 x 405-C2.2 x 2BO	1	基
	水中排水ポンプ		50DWW5.75B 50Φx 300l/min x 6m x 3Φ200V-0.75Kw	2	台
	ガス給湯器	ノーリツ	屋外据置型 50号相当 x 3台	2	組
			屋外設置壁掛型 50号相当	1	台
	電気小型温水器	INAX	EHPNKB25ECV3 25ℓ	1	台
			EHPNKB12ECV3 12ℓ	2	台
			EWS30CINN200CO 30ℓ	1	台
		イトミック	ESD20BRX220DO 20ℓ	6	台
			ESD12BRX215DO 12ℓ	1	台
		TOTO	2.5ℓ	1	台
			1ℓ	1	台
消火設備	消火栓用高置水槽		FRP製パネルタンク単板型 1.0m x 0.5m x H:1.0m	1	基
	屋内消火栓ポンプユニット	荏原製作所	50MEFU355.5 50Φx 300l/min x 55m x 3Φ200V-5.5Kw	1	台
	屋内消火栓		易操作性1号	4	台

昇降機設備 (しあわせ未来センター)

設備項目	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
エレベーター	日本エレベーター製造株式会社	11人/750kg	1	台

建築設備 (しあわせ未来センター)

設備項目	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
自動ドア	ナブコシステム	両引分け自動ドア	2	台
			2	台
消火器			17	本

別添2 設備機器一覧表

空調設備 (しあわせ未来センター)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
空調設備 (しあわせ未来センター)	ビル用マルチエアコン室外機 (5HP)	三菱電機	PUSY-P140MH1	1 台	AC-1 (2F 屋上)
	ビル用マルチエアコン室外機 (5HP)		PUSY-P140MH2	1 台	AC-2 (2F 屋上)
	ビル用マルチエアコン室外機 (5HP)		PUSY-P140MH3	1 台	AC-3 (2F 屋上)
	ビル用マルチエアコン室外機 (5HP)		PUSY-P140MH4	1 台	AC-4 (2F 屋上)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		PLFY-P71LMG5	6 台	AC-1-1、AC-1-2、AC2-1、AC-2-2、AC-3-1、AC3-2 (3F 健康増進室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		PLFY-P71LMG5	1 台	AC-4-1 (3F ロビー)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		PLFY-P36LMG5	1 台	AC-4-2 (3F 指導員控室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		PLFY-P36LMG5	1 台	AC-4-3 (3F ロビー)
	ルームエアコン 壁掛け型		MSZ-GV5620S-W	2 台	1F事務室より既設品移設 (3F 男子更衣室) (3F 女子更衣室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 室外機	Panasonic	U-GWH710U1D	2 台	GHP-1 (1F外構)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G56UT1	3 台	GHP-1-1 (1Fホール1) (1F展示ホール)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G56LS1	2 台	GHP-1-2 (1F 廊下)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G36LS1	4 台	GHP-1-3 (1F事務室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	2 台	GHP-1-4 (1F 健診ホール)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G36LS1	1 台	GHP-1-5 (1F 健診ホール廊下)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G80UT1	2 台	GHP-1-6 (1F セミナールーム)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G90UT1	2 台	GHP-1-7 (1F ミーティングルームA) (1F 歯科検診室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G80UT1	2 台	GHP-1-8 (1F ミーティングルームB) (1F 衛生管理室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G112UT1	1 台	GHP-1-9 (1F 倉庫1-2)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G28UT1	1 台	GHP-1-10 (1F ミーティングルームC)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G36UT1	1 台	GHP-1-11 (1F はみがき室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G56UT1	1 台	GHP-1-12 (1F ファミリールーム)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G45UT1	1 台	GHP-1-13 (1F 事務室2)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G45LS1	1 台	GHP-1-14 (1F 相談室A)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G28LS1	2 台	GHP-1-15 (1F 相談室B) (1F 相談室C)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 1方向天井カセット形		S-G22DMS1	1 台	GHP-1-16 (1F 授乳室)

設備項目	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
空調設備 (しあわせ未来センター)	ガスヒートポンプマルチエアコン 室外機	Panasonic	U-GWH710U1D	1 台	GHP-2 (1F 外構)
			U-GWH560U1D	1 台	
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G112UT1	1 台	GHP-2-1 (2F ホール)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G71LS1	4 台	GHP-2-2 (2F 教育支援センター職員室) (2F多目的ルーム)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G56LS1	2 台	GHP-2-3 (2F多目的ルーム)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 4方向天井カセット形		S-G140UT1	1 台	GHP-2-4a (2F 子ども家庭支援センター職員室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 1方向天井カセット形		S-G36DMS1	1 台	GHP-2-4b (2F 子ども家庭支援センター相談室)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G90LS1	3 台	GHP-2-5 (2F クッキングスタジオ)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 1方向天井カセット形		S-G36DMS1	3 台	GHP-2-6 (2F 相談室D) (2F 相談室E) (2F 相談室F)
	ガスヒートポンプマルチエアコン 2方向天井カセット形		S-G45LS1	5 台	GHP-2-7 (2F ホールルーム)
	ヒートポンプ式パッケージエアコン (床置型)	三菱電機	PSZ-ERMP140KV	1 台	(2F ホールルーム)
	ヒートポンプ式パッケージエアコン (床置型)		PSZ-ERMP140KV	1 台	(B1F 女子更衣室)

	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
換気設備（しあわせ未来センター）	消音型ストレートシロッコファン	三菱電機	BFS-80TUG2	1 台	EF-1(B1F EV機械室系統)
	消音型ストレートシロッコファン		BFS-210TUG2	1 台	EF-2(B1F 電気室系統)
	消音型ストレートシロッコファン		BFS-90SUG2	1 台	EF-3(B1F 倉庫3, 4, 5系統)
	消音型ストレートシロッコファン		BFS-120SUG2	1 台	EF-4(B1F 倉庫8,男女更衣室系統)
	消音型ストレートシロッコファン		BFS-50SUG2	1 台	EF-5(1F 男子トイレ系統)
	消音型ストレートシロッコファン		BFS-50SUG2	1 台	EF-6(1F 女子トイレ系統)
	消音型ストレートシロッコファン		BFS-90SUG2	1 台	EF-7(2F トイレ系統)
	天井埋込型全熱交換器	三菱	LGH-N65RXW	1 台	HEX-1(1F事務室系統)
	天井埋込型全熱交換器		LGH-N35RXW	1 台	HEX-2(1Fセミナールーム)
	天井埋込型全熱交換器		LGH-N50RXW	1 台	HEX-3(1FミーティングルームA,B,C系統)
	天井埋込型全熱交換器		LGH-N50RXW	1 台	HEX-4(歯科検診室,はみがき室,衛生管理室)
	天井埋込型全熱交換器		LGH-N50RXW	1 台	HEX-5(1F相談室A,B,C系統)
	天井埋込型全熱交換器		LGH-N15RXW	1 台	HEX-6(1Fファミリールーム系統)
	天井埋込型全熱交換器		LGH-N35RXW	1 台	HEX-7(2F教育支援センター職員室系統)
	天井埋込型全熱交換器		LGH-N35RXW	2 台	HEX-8(教育支援センター多目的ルーム系統)
	天井埋込型全熱交換器		LGH-N35RXW	1 台	HEX-9(2F子ども家庭支援センター職員室系統)
	天井埋込型全熱交換器		LGH-N15RXW	1 台	HEX-10(2F子ども家庭支援センター相談室系統)
	天井埋込型全熱交換器		LGH-N50RXW	3 台	HEX-11(2Fホールルーム系統)
	天井埋込型全熱交換器		LGH-N35RXW	2 台	HEX-12(3Fフィットネスルーム系統)

	設備機器	メーカー名	規格・仕様	台数	備考
換気設備（しあわせ未来センター）	有圧換気扇		EWf-25ASA2	1 台	CF-1(B1F機械室)
	有圧換気扇		EWf-30BSA2	2 台	CF-2(B1F倉庫8)
	有圧換気扇		EWf-30BSA2	2 台	CF-3(B1F 倉庫8)
	天井埋込型換気扇		VD-18ZLX13-CS	1 台	CF-4(B1F 管理室)
	天井埋込型換気扇		VD-25ZX13-C	1 台	CF-5(1F 展示ホール)
	標準換気扇有圧換気扇		EWf-25ASA2	2 台	CF-6 (1F 衛生管理室)
	天井埋込型換気扇		VD-18ZX13-C	1 台	CF-7 (1F だれでもトイレ)
	天井埋込型換気扇		VD-15ZY13	1 台	CF-8 (2F 教育支援センター系統)
	天井埋込型換気扇		VD-20ZXP13-C	1 台	CF-9 (2F ホール)
	有圧換気扇		EWf-35CSA	2 台	CF-10 (2F クッキングスタジオ)
	天井埋込型換気扇		VD-15ZLX13-CS	1 台	CF-11 (3F 指導員控室)
	天井埋込型換気扇		VD-18ZLX13-CS	1 台	CF-12 (3F ホール)
	天井埋込型換気扇		VD-15ZLC13-CS	2 台	CF-13 (3F 男女シャワールーム)
	中間取り付け型換気扇		V-13ZMVC3	2 台	CF-14 (3F 男女シャワールーム)
	天井埋込型換気扇		VD-23ZB13	1 台	CF-15 (3F 女子トイレ)
	天井埋込型換気扇		VD-20ZB13	1 台	CF-16 (3F 男子トイレ)
加湿設備（しあわせ未来センター）	加湿器	ウェットマスター	WM-VCJ2201	27 台	CD-1 (各室)